

Referencia línea		UTM origen X-Y		Long. (m)
Actuación		UTM final X-Y		T. serv. (kV)
N.º c.	Tipo	Conductor aéreo/subterráneo		
2008P1314 ILE3261		422871	4475509	522
Nueva		422611	4475519	20
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		

Ref. centro		Actuación	kVA máxima	Situación X-Y UTM	
Tipo	R. transf.		Protección		
2008P1314 ICE3630	Nuevo		2 × 630	423236	4475429
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2008P1314 ICE3631	Nuevo		2 × 630	423116	4475301
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2008P1314 ICE3632	Nuevo		1 × 630	422989	4475421
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2008P1314 ICE3633	Nuevo		1 × 630	422884	4475307
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2008P1314 ICE3634	Nuevo		2 × 630	422789	4475497
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2008P1314 ICE3635	Nuevo		2 × 630	423048	4475738
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2008P1314 ICE3636	Nuevo		2 × 630	422926	4475825
Interior	20 kV/420 V		Ruptofusibles		

e) Presupuesto total: 760.023 euros.

Lo que se hace público para que puedan ser examinados los proyectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 14, edificio F-4, y formular las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Madrid, a 11 de diciembre de 2008.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/122/09)

Consejería de Economía y Hacienda

Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública el proyecto de construcción de cinco líneas, diez centros de transformación y un centro de seccionamiento en urbanización SUS R-1, R-2 y R-3, en el término municipal de Casarrubuelos (28956 Casarrubuelos), solicitado por "Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal".

2008P1429

De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000 ("Boletín Oficial del Estado" de 27 de diciembre), se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica referenciada, cuyas características y datos principales se describen a continuación:

- Solicitante: "Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal".
- Ubicación de la instalación: Urbanización SUS R-1, R-2 y R-3, en el término municipal de Casarrubuelos.
- Objeto de la instalación: Suministrar energía eléctrica a los usuarios de la zona.

d) Características principales y situación en coordenadas UTM:

Referencia línea		UTM origen X-Y		Long. (m)
Actuación		UTM final X-Y		T. serv. (kV)
N.º c.	Tipo	Conductor aéreo/subterráneo		
2008P1429 ILE3322		428990	4447383	53
Nueva		429015	4447347	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		
2008P1429 ILE3321		428990	4447383	20
Nueva		429883	4447356	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		
2008P1429 ILE3320		428990	4447383	30
Nueva		429140	4447398	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		
2008P1429 ILE3319		428990	4447383	53
Nueva		428990	4447383	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		
2008P1429 ILE3318		430956	4447331	3.923
Nueva		428991	4447379	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		

Ref. centro		Actuación	kVA máxima	Situación X-Y UTM	
Tipo	R. transf.		Protección		
2008P1429 ICE3688	Nuevo		1 × 630	430087	4447215
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2008P1429 ICE3689	Nuevo		1 × 630	429827	4447229
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2008P1429 ICE3690	Nuevo		1 × 630	429940	4447055
Interior	15-20 kV/420 V		Interruptor automático		
2008P1429 ICE3691	Nuevo		1 × 630	430208	4447130
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2008P1429 ICE3692	Nuevo		1 × 630	429621	4447072
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2008P1429 ICE3693	Nuevo		1 × 630	429509	4446962
Interior	15-20 kV/420 V		Interruptor automático		
2008P1429 ICE3694	Nuevo		1 × 630	429351	4446855
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2008P1429 ICE3695	Nuevo		1 × 630	429206	4446818
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2008P1429 ICE3696	Nuevo		1 × 630	429171	4446986
Interior	15-20 kV/420 V		Interruptor automático		
2008P1429 ICE3697	Nuevo		1 × 630	429205	4447090
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2008P1429 ICES3698	Nuevo			428991	4447379
Interior			Ruptofusibles		

e) Presupuesto total: 50.794,28 euros.

Lo que se hace público para que puedan ser examinados los proyectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 14, edificio F-4, y formular las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Madrid, a 15 de diciembre de 2008.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/195/09)