

oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Madrid, a 23 de febrero de 2009.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/2.896/09)

Consejería de Economía y Hacienda

Resolución de 26 de febrero de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública la petición de reforma de siete líneas subterráneas de 15 kV, en calle de los Cuarteles, en el término municipal de Aranjuez, solicitado por “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.

De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre de 2000), se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de la reforma de siete líneas subterráneas, cuyas características principales se señalan a continuación:

05ULE234 a 05ULE236-05ULE289 a 05ULE292

- a) Solicitante: “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”, con domicilio en Madrid, calle Goya, número 36.
- b) Ubicación de la instalación: Calle de los Cuarteles, en el término municipal de Aranjuez.
- c) Objeto de la instalación: Mejorar la infraestructura eléctrica de la zona.
- d) Características principales:
 - Reforma de una línea subterránea (05ULE234) de 332 metros de longitud, con origen en empalme en calle de Abdón Bordoy, número 7, con coordenadas UTM: X = 449506 e Y = 4431676, y final en empalme en calle Cuarteles, sin número, con coordenadas UTM: X = 449746 e Y = 4431735, intercalando el CT 28CDE3, conductor RHZ1-12/20 kV, de 240 milímetros cuadrados, en aluminio, simple circuito, tensión a 15 kV y los reglamentarios elementos de protección y seccionamiento.
 - Reforma de una línea subterránea (05ULE235) de 25 metros de longitud, con origen en empalme en calle Cuarteles, sin número, con coordenadas UTM: X = 449746 e Y = 4431735, y final en empalme en calle Cuarteles, número 112, con coordenadas UTM: X = 449775 e Y = 4431733, conductor RHZ1-12/20 kV, de 240 milímetros cuadrados, en aluminio, simple circuito, tensión a 15 kV y los reglamentarios elementos de protección y seccionamiento.
 - Reforma de una línea subterránea (05ULE236) de 3 metros de longitud, con origen en empalme en calle Cuarteles, sin número, con coordenadas UTM: X = 449876 e Y = 4431750, y final en empalme en calle Cuarteles, sin número, con coordenadas UTM: X = 449879 e

Y = 4431750, conductor RHZ1-12/20 kV, de 240 milímetros cuadrados, en aluminio, simple circuito, tensión a 15 kV y los reglamentarios elementos de protección y seccionamiento.

- Reforma de una línea subterránea (05ULE289) de 3 metros de longitud, con origen en empalme en calle Cuarteles, sin número, con coordenadas UTM: X = 449879 e Y = 4431750, y final en empalme en calle Cuarteles, sin número, con coordenadas UTM: X = 449882 e Y = 4431750, conductor RHZ1-12/20 kV, de 240 milímetros cuadrados, en aluminio, simple circuito, tensión a 15 kV y los reglamentarios elementos de protección y seccionamiento.
 - Reforma de una línea subterránea (05ULE290) de 40 metros de longitud, con origen en empalme en calle Cuarteles, número 142, con coordenadas UTM: X = 449975 e Y = 4431755, y final en empalme en calle Cuarteles esquina calle Soforas, con coordenadas UTM: X = 450005 e Y = 4431770, conductor RHZ1-12/20 kV, de 240 milímetros cuadrados, en aluminio, simple circuito, tensión a 15 kV y los reglamentarios elementos de protección y seccionamiento.
 - Reforma de una línea subterránea (05ULE291) de 287 metros de longitud, con origen en empalme en calle Cuarteles esquina calle Soforas, con coordenadas UTM: X = 450005 e Y = 4431770, y final en Celda en CT 28CDE4, con coordenadas UTM: X = 449836 e Y = 4431659, conductor RHZ1-12/20 kV, de 240 milímetros cuadrados, en aluminio, simple circuito, tensión a 15 kV y los reglamentarios elementos de protección y seccionamiento.
 - Reforma de una línea subterránea (05ULE292) de 166 metros de longitud, con origen en empalme en calle Cuarteles, sin número, con coordenadas UTM: X = 449556 e Y = 4431711, y final en empalme en calle Cuarteles, sin número, con coordenadas UTM: X = 449556 e Y = 4431711, conductor RHZ1-12/20 kV, de 240 milímetros cuadrados, en aluminio, simple circuito, tensión a 15 kV y los reglamentarios elementos de protección y seccionamiento.
- e) Presupuesto total: 85.737,68 euros.

Lo que se hace público para que puedan ser examinados los proyectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 14, edificio F-4, y formularse al mismo tiempo las alegaciones por duplicado que se estimen oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Madrid, a 26 de febrero de 2009.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/2.886/09)