

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, en uso de las atribuciones legalmente establecidas,

RESUELVE

Primero

Autorizar a “Canal de Isabel II”, la instalación de una central de cogeneración, una subestación, dos líneas subterráneas y dos centros de transformación de abonado, situada en carretera M-225, kilómetro 1, del término municipal de Loeches, cuyas características son las siguientes:

- Instalación de una central de cogeneración de energía eléctrica a gas (2008P1192 UGA30), con conexión a la red, tres generadores a gas de 7.370 kVA a 11 kV, coordenadas UTM: X = 466530 e Y = 4470576, y con las siguientes características:
 - Potencia en bornas, 3×7.370 kVA.
 - Factor de potencia, 0,8.
 - Tensión, 11 kV.
- Instalación de una subestación (2008P1192 USA138), con coordenadas UTM: X = 466530 e Y = 4470576, con las siguientes características:
 - Sistema de 45 kV, en intemperie, esquema de simple barra, compuesto por:
 - 1 posición de línea (con interruptor).
 - Transformadores:
 - 1 unidad de 45/11 kV, 25/30 MVA.
 - Sistema de 11 kV, en interior con celdas blindadas de aislamiento en aire, con esquema de simple barra, con interruptores aislados en SF₆, compuesto por:
 - 7 posiciones de interruptor.
 - 1 posición de medida.
 - 1 posición de fusible.
 - 1 posición de autoválvulas.
- Instalación de dos líneas subterráneas de abonado:
 - 2008P1192 ULA3551, de simple circuito, a 45 kV, de 4.025 metros de longitud, constituida con conductores HEPRZ1-26/45 kV, de 400 milímetros cuadrados, en aluminio, con origen en ST “Planta Lodos de Loeches”, coordenadas UTM: X = 466530 e Y = 4470576, y final en ST “Loeches”, coordenadas UTM: X = 464511 e Y = 4471050.
 - 2008P1192 ULA3552, de simple circuito, a 11 kV, de 45 metros de longitud, constituida con conductores RHZ1-12/20 kV, de 300 milímetros cuadrados, con origen en la cogeneración, coordenadas UTM: X = 466530 e Y = 4470576 y final en CT “Compostaje”, coordenadas UTM: X = 466537 e Y = 4473931.
- Dos centros de transformación de abonado:
 - 2007P1192 UCA3957, de tipo interior, de 2×1.250 kVA de potencia, a 11.000/420 V, con alimentación mediante acometida subterránea de 15 metros y cable RHZ1-18/30 kV, de 150 milímetros cuadrados, en aluminio, y protecciones de interruptor automático. Coordenadas UTM: X = 466530 e Y = 4470576.
 - 2007P1192 UCA3958, de tipo interior, de 1×1.600 kVA de potencia, a 11.000/420 V, con alimentación mediante acometida subterránea y protecciones de interruptor automático. Coordenadas UTM: X = 466537 e Y = 4473931.

Asimismo, se instalarán los reglamentarios elementos de protección y seccionamiento.

Segundo

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones citadas en el apartado anterior con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Las obras se realizarán de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen, cumpliendo las prescripciones dispuestas en los Reglamentos vigentes.

2. El plazo de ejecución de la instalación será de un año, contado a partir de la fecha de la presente Resolución, al término del cual se presentará la solicitud de acta de puesta en servicio acompañada de un certificado final de obra suscrito por técnico facultativo competente.

Tercero

Los trabajos de ejecución del proyecto de ejecución deberán cumplir las condiciones expresadas en la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 11 de marzo de 1996 y el Condicionado Ambiental de fecha 21 de enero de 2003 emitidos por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.

Cuarto

La presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución se concede sin perjuicio de otras autorizaciones, licencias o concesiones que fuese necesario obtener de otros Organismos Oficiales competentes, así como de los propietarios de locales y terrenos.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a partir de su notificación ante el excelentísimo señor Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, conforme determina el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, a 13 de abril de 2009.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/1.433/09)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

Resolución de 18 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública la petición de instalación de una línea subterránea a 20 kV, a instalar en calle Fuente y calle Huertos, sin número, del término municipal de El Vellón (Madrid), solicitado por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.

De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre de 2000), se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de la instalación de una línea subterránea, cuyas características principales se señalan a continuación:

06ILE481

- a) Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”, con domicilio en la calle Ruy González Clavijo, sin número, 28005 Madrid.
- b) Ubicación de la instalación: En calle Fuente y calle Huertos, sin número, del término municipal de El Vellón.
- c) Objeto de la instalación: Suministrar energía eléctrica a los usuarios de la zona.
- d) Características principales:
 - Instalación de una línea subterránea (06ILE481), de simple circuito, a 20 kV, de 83 metros de longitud, constituida con conductores HEPRZ1-12/20 kV, de 240 milímetros cuadrados, en aluminio, con origen en CT “Calle La Fuente” y final en CT “Calle Huertos”.

Asimismo, se instalarán los reglamentarios elementos de protección y seccionamiento.

- e) Presupuesto total: 3.730,67 euros.

Lo que se hace público para que puedan ser examinados los proyectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 14, edificio F-4, y formularse al mismo tiempo las alegaciones por duplicado que se estimen oportu-

nas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Madrid, a 18 de septiembre de 2006.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/14.484/06)

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

Resolución de 27 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública la petición de instalación de una línea subterránea a 20 kV, a instalar en avenida Los Pirineos, sin número, del término municipal de San Sebastián de los Reyes (Madrid), solicitado por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.

De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre de 2000), se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de la instalación de una línea subterránea, cuyas características principales se señalan a continuación:

06ILE570

- a) Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”, con domicilio en la calle Ruy González Clavijo, sin número, 28005 Madrid.

- b) Ubicación de la instalación: En avenida Los Pirineos, sin número, del término municipal de San Sebastián de los Reyes.
c) Objeto de la instalación: Suministrar energía eléctrica a los usuarios de la zona.
d) Características principales:

— Instalación de una línea subterránea (06ILE570), de simple circuito, a 20 kV, de 204 metros de longitud, constituida con conductores HEPRZ1-12/20 kV, de 400 milímetros cuadrados, en aluminio, con origen en empalme en avenida de Los Pirineos, frente al número 21 y final en empalme en el mismo punto de origen pasando por el CR “Sector FF” (avenida Montes de Oca).

Asimismo, se instalarán los reglamentarios elementos de protección y seccionamiento.

- e) Presupuesto total: 18.727,29 euros.

Lo que se hace público para que puedan ser examinados los proyectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 14, edificio F-4, y formularse al mismo tiempo las alegaciones por duplicado que se estimen oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Madrid, a 27 de septiembre de 2006.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/15.125/06)