

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

- 11** *RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2010, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública la petición de instalación de la subestación “Rejas” 45/15 kV, en el término municipal de Madrid, solicitado por “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.*

De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre de 2000), se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de instalación de la subestación “Rejas” 45/15 kV, cuyas características principales se señalan a continuación:

2010P213

- a) Solicitante: “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”, con domicilio en Madrid, calle Goya, número 36.
- b) Ubicación de la instalación: En el término municipal de Madrid.
- c) Objeto de la instalación: Suministrar energía eléctrica a los usuarios de la zona.
- d) Características principales: La instalación de la subestación “Rejas” 2010P213-USE222 consiste en:
 - Sistema de 45 kV: Parque formado por celdas blindadas aisladas en gas hexafluoruro de azufre (SF₆), en configuración de doble barra, alojadas en edificio:
 - Dos posiciones de línea.
 - Una posición de transformador.
 - Una posición de medida de tensión de barras.
 - Transformación:
 - Un transformador de potencia de 25 MVA y relación de transformación 45/15 kV.
 - Dos transformadores de servicios auxiliares de 160 kVA de potencia y relación de transformación 15000/420 kV.
 - Sistema de 15 kV: Parque formado por celdas blindadas aisladas en aire, en configuración de doble barra, alojadas en edificio:
 - Seis posiciones de línea.
 - Una posición de transformador.
 - Dos posiciones de transformador de SS AA.
 - Una posición de medida de tensión de barras.
 - Una posición de acoplamiento transversal.
 - Protecciones: Todas las posiciones anteriormente indicadas estarán protegidas mediante interruptores automáticos salvo las posiciones de medida, que no lo precisan.
 - Elementos auxiliares: La instalación cuenta con un sistema de detección automática de incendios para el edificio, un cuadro de BT, baterías de 125 Vcc y 48 Vcc y sistema de comunicaciones y telecontrol.
- e) Presupuesto total: 1.651.458,86 euros.

Lo que se hace público para que puedan ser examinados los proyectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 14, edificio F4, y formularse al mismo tiempo las alegaciones por duplicado que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Madrid, a 28 de octubre de 2010.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/11.153/10)

BOCM-20101124-11