

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

- 3** *RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2011, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública la petición de autorización de la instalación de la parte de distribución de una subestación transformadora denominada ST “Ciudad de la Imagen”, de 220/20 kV, sita en avenida Carrera, número 4, del término municipal de Pozuelo de Alarcón (Madrid), solicitado por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.*

De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre de 2000), se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de la instalación de la parte de distribución de una subestación, cuyas características principales se señalan a continuación:

2010P 766

- a) Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima”, con domicilio en la calle Ruy González Clavijo, número 1, 28005 Madrid.
- b) Ubicación de la instalación: En avenida Carrera, número 4, del término municipal de Pozuelo de Alarcón.
- c) Objeto de la instalación: Mejorar la infraestructura eléctrica de la zona.
- d) Características principales: Instalación de la parte de distribución de una subestación (2010P 766-ISE 244) denominada ST “Ciudad de la Imagen”, de tensión 220/20 kV, que consistirá en:
 - 1. Transformación:
 - Tres transformadores de 50 MVA de potencia y relación de transformación 220/20 kV.
 - 2. Sistema de 20 kV: En instalación interior, con envolvente metálica y aislamiento en SF₆. La configuración eléctrica del conjunto será de doble barra, conformado por tres módulos de celdas y estará compuesto por las siguientes celdas:
 - 30 celdas para posiciones de línea.
 - 3 celdas para posiciones de transformador.
 - 2 celdas para posiciones de servicios auxiliares.
 - 3 celdas para posiciones de batería de condensadores.
 - 3 celdas para posiciones de medida.
 - 3 celdas para posiciones de enlace de barras.
 - 4 celdas para posiciones de partición de barras.
 - 4 celdas para posiciones de unión de barras.
 - 3. Elementos auxiliares:
 - 3 baterías de condensadores de 10,8 MVar, que se instalarán dentro del edificio principal.
 - 2 transformadores de servicios auxiliares (TSA) de relación 20/0, 420-0,242 kV y 250 kVA de potencia cada uno de ellos.
 - 3 reactancias trifásicas de 1.000 A y 10 s.
- e) Presupuesto total: 6.107.630 euros.

Lo que se hace público para que puedan ser examinados los proyectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 14, edificio F-4, y formu-

larse al mismo tiempo las alegaciones por duplicado que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Madrid, a 3 de enero de 2011.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/133/11)