

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

- 39** *RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2022, de la Dirección General de Descarbonización y Transición Energética, por la que se somete a información pública la petición de autorización administrativa para la construcción de 1 instalación fotovoltaica, 1 línea y 2 centros de transformación en Crta. Canillas, 5, en el término municipal de Madrid, solicitada por Canal de Isabel II, S. A.*

De acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 70/2010, de 7 de octubre, se somete a un período de información pública de un mes, a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, la petición de autorización administrativa de la instalación referenciada, a instalar en Crta. Canillas, 5, del término municipal de Madrid, solicitada por Canal de Isabel II, S. A., cuyas características son las siguientes:

Referencia: 2022P587

- Solicitante: Canal de Isabel II, S. A., con domicilio en C/ Santa Engracia, 125, de Madrid.
- Ubicación de la instalación: en Crta. Canillas, 5, del término municipal de Madrid (28043).
- Objeto de la instalación: construcción de una instalación fotovoltaica para autoconsumo con excedentes.
- Características principales:

• Instalación fotovoltaica:

REF. INSTALACIÓN	TECNOLOGÍA	COORDENADAS X - Y (UTM ETRS89)	
P. NOMINAL (kW)	P. TOTAL (kWp)	MODALIDAD DE GENERACIÓN	
		TENSIÓN DE CONEXIÓN A RED (kV)	
2022P587-UGA224	INSTALACION FOTOVOLTAICA	444543	4479551
1156	1156	AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES	
		15	

• Centros de transformación:

REFERENCIA CENTRO	ACTUACIÓN	kVA MÁXIMA	SITUACIÓN X - Y UTM	
PROTECCIÓN	R. TRANSF.	TIPO	(Huso 30 - ETRS89)	
2022P587 UCA15906	REFORMA	3x800	444618	4479444
INTERRUPTOR AUTOMATICO	15 kV / 420 V	INTERIOR, DE MANIOBRA INTERIOR. EN EDIFICIO DE OTROS USOS		
2022P587 UCAS15905	NUEVO	1x1250	444478	4479524
INTERRUPTOR AUTOMATICO	15 kV / 800 V	INTERIOR, DE MANIOBRA INTERIOR. PREFABRICADO DE SUPERFICIE		

• Línea:

REFERENCIA LÍNEA		UTM ORIGEN X - Y		LONG. (m)
ACTUACIÓN		UTM FINAL X - Y		T.SERV. (KV)
Nº C.	TIPO	CONDUCTOR AÉREO/SUBTERRÁNEO		
	2022P587 ULA13255	444478	4479524	190
	NUEVA	444618	4479444	15
1	SUBTERRÁNEA	0/PTE LICITACION		

- Presupuesto total: 986 981,91 euros.

La toma de vista del expediente del proyecto podrá realizarse durante el período de información pública, en formato digital, ante el Área de Instalaciones Eléctricas, sita en la calle Ramírez de Prado, número 5 bis, de Madrid, previa petición de cita en el enlace: https://gestion.madrid.org/CTAC_CITA/dgiem

Quien lo desee podrá formular las alegaciones u observaciones que estime oportunas, dirigidas al Área de Instalaciones Eléctricas de esta Dirección General, y podrán presentarse en cualquier registro electrónico del sector público, oficinas de asistencia en materia de

registros o en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que el interesado sea alguno de los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos o un representante de los mismos, en cuyo caso deberá presentarse necesariamente a través de medios electrónicos.

En Madrid, a 27 de octubre de 2022.—El Director General de Descarbonización y Transición Energética, Fernando Arlandis Pérez.

(01/21.613/22)

