

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

- 32** *RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2023, de la Dirección General de Descarbonización y Transición Energética, por la que se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación del proyecto para la modificación de una subestación denominada STR Eras de Valdemoro en Finca 0182910VK4408S0001FZ, Parcela DC-3, Sector R-10, "Majuelo Norte" en el término municipal de Valdemoro, solicitada por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S. A. U.*

De acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 70/2010, de 7 de octubre, se somete a un período de información pública de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, la petición de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación referenciada, a instalar en, 0182910VK4408S0001FZ del término municipal de Valdemoro, solicitada por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S. A. U., cuyas características son las siguientes:

Referencia: 2022P216

- a) Solicitante: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S. A. U., con domicilio en calle Chulapos, 1, de Madrid.
- b) Ubicación de la instalación: En Finca 0182910VK4408S0001FZ, Parcela DC-3, Sector R-10, "Majuelo Norte", del término municipal de Valdemoro (28341).
- c) Objeto de la instalación: Mejorar la infraestructura eléctrica de la zona.
- d) Características principales:
 - Instalación en el sistema de 45kV, en interior, de una nueva posición de transformador, del tipo GIS con aislamiento en SF₆.
 - Ampliación de la subestación con la instalación de un nuevo transformador de potencia (T-2) de 20/25 MVA, relación 45/15 kV, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, refrigeración ONAN/ONAF, conexión YNd11, y con regulación en carga.
 - Instalación en el sistema de 15kV, en interior, de un nuevo módulo de celdas blindadas con aislamiento en SF₆, consistente en:
 - Cuatro (4) posiciones de línea.
 - Una (1) posición de transformador.
 - Una (1) posición de servicios auxiliares.
 - Una (1) posición de medida.
 - Una (1) posición de unión de barras, formando un conjunto partición-unión con la celda de partición situada en el módulo 1 ya existente.
 - Sistemas auxiliares:
 - Se instalará un nuevo transformador de servicios auxiliares de 250 kVA, con aislamiento seco, relación 15kV / 0,420-0,242, refrigeración ONAN, instalado en interior.
 - Instalación de una reactancia de 1000 A 10 s y una resistencia 500 A 15 s conectadas en serie a la salida del secundario de T2.
- e) Presupuesto total: 948.163,64 euros.

La toma de vista del expediente del proyecto podrá realizarse durante el período de información pública, en formato digital, ante el Área de Instalaciones Eléctricas, sita en la calle Ramírez de Prado, número 5 bis, de Madrid, previa petición de cita en el enlace: https://gestiona.madrid.org/CTAC_CITA/dgiem

Quien lo desee podrá formular las alegaciones u observaciones que estime oportunas, dirigidas al Área de Instalaciones Eléctricas de esta Dirección General y podrán presentar-

se en cualquier registro electrónico del sector público, oficinas de asistencia en materia de registros o en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que el interesado sea alguno de los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos o un representante de los mismos, en cuyo caso deberá presentarse necesariamente a través de medios electrónicos.

En Madrid, a 14 de febrero de 2023.—El Director General Descarbonización y Transición Energética, Fernando Arlandis Pérez.

(02/3.137/23)

