# I. COMUNIDAD DE MADRID

## D) Anuncios

### Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

**34** *RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2025, de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, por la que se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la instalación de la planta fotovoltaica Villamanrique II y su infraestructura de evacuación situada en carretera M-321, s/n, en el término municipal de Villamanrique de Tajo, solicitada por Iberenova Promociones, S. A. U.*

De acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 70/2010, de 7 de octubre, se somete a un período de información pública de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, la petición de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación referenciada, ubicada en la carretera M 321, s/n del término municipal de Villamanrique de Tajo, solicitada por Iberenova Promociones, S. A. U., cuyas características son las siguientes:

Referencia: 2020P1002

a) Solicitante: Iberenova Promociones, S. A. U., con domicilio en calle Tomás Redondo, número 1, de Madrid.
b) Ubicación de la instalación: Carretera M-321, s/n, del término municipal de Villamanrique de Tajo.
c) Objeto de la instalación: Producción de energía eléctrica.
d) Características principales: La planta fotovoltaica Villamanrique II, de 10,89 MW de potencia instalada, dispone de una superficie total ocupada de 15,93 ha y está compuesta por las siguientes instalaciones:

— Planta fotovoltaica:

El proyecto contempla la instalación de una parte productora formada por 18.144 paneles fotovoltaicos de 700 Wp, así como por 9 inversores de 1.210 kW. Los inversores conectan con un centro de transformación 30 kV/630 V 3.630 kVA y un centro de transformación 30 kV/630 V 7.260 kVA; los cuales se conectan entre sí mediante una línea soterrada de 30 kV y mediante una línea soterrada de 30 kV con la subestación Villamanrique 30/66 kV, tramitada en el expediente 2020P1001.

- Producción:

| REF. INSTALACIÓN | TECNOLOGÍA | COORDENADAS X – Y (UTM ETRS89) | |
|---|---|---|---|
| Nº PANELES | P. TOTAL (kWp) | MODALIDAD DE GENERACIÓN | |
| Nº INVERSORES | P. TOTAL INVERSORES (kW) | TENSIÓN DE CONEXIÓN A RED (kV) | |
| 2020P1002 – IGA194 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA | 478 219 | 4 438 440 |
| 18.144 | 12.700,80 | PRODUCCIÓN CONECTADA A RED | |
| 9 | 10.890 | 66 | |

- 2 Centros:

| FUNCIÓN | ACTUACIÓN | kVA MÁXIMA | SITUACIÓN X - Y UTM (Huso 30 - ETRS89) | |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCIÓN | R. TRANSF. | TIPO | | |
| TRANSFORMACIÓN | NUEVO | 1 x 3.630 | 478 293 | 4 438 425 |
| INTERRUPTOR AUTOMÁTICO | 30 kV / 630 V | POWER STATION, DE MANIOBRA EXTERIOR | | |
| TRANSFORMACIÓN | NUEVO | 1 x 7.260 | 478 522 | 4 437 820 |
| INTERRUPTOR AUTOMÁTICO | 30 kV / 630 V | POWER STATION, DE MANIOBRA EXTERIOR | | |

BOCM-20250414-34

— 2 líneas 30 kV:

| REFERENCIA LÍNEA | | UTM ORIGEN X - Y | | LONG. (m) |
|---|---|---|---|---|
| ACTUACIÓN | | UTM FINAL X - Y | | T. Serv. (kV) |
| Nº C. | TIPO | CONDUCTOR AÉREO/SUBTERRÁNEO | | |
| 2020P1002 - ILA12071 | | 478 293 | 4 438 425 | 1.390 |
| NUEVA | | 478 522 | 4 437 820 | 30 |
| 1 | SUBTERRÁNEA | NO APLICA / RHZ1 18/30 kV 150 mm2. | | |
| 2020P1002 - ILA12072 | | 478 522 | 4 437 820 | 169 |
| NUEVA | | 478 253 | 4 438 416 | 30 |
| 1 | SUBTERRÁNEA | NO APLICA / RHZ1 18/30 kV 300 mm2. | | |

e) Presupuesto total: 6.735.781,58 euros.

Los proyectos podrán ser consultados en la página web de la Comunidad de Madrid dentro de la ficha "Información pública de instalaciones energéticas de la Comunidad de Madrid":

https://www.comunidad.madrid/inversion/energia/informacion-publica-instalaciones-energeticas-comunidad-madrid

La toma de vista del expediente del proyecto podrá realizarse durante el período de información pública, en formato digital, ante la División de Instalaciones Eléctricas y Transición Energética de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, sita en la calle Ramírez de Prado, número 5 bis, de Madrid, previa petición de cita en el correo instalaciones_electricas@madrid.org .

Quien lo desee podrá formular las alegaciones u observaciones que estime oportunas, dirigidas a esta Dirección General (División de Instalaciones Eléctricas y Transición Energética) y podrán presentarse en cualquier registro electrónico del sector público, oficinas de asistencia en materia de registros o en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que el interesado sea alguno de los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos o un representante de los mismos, en cuyo caso deberá presentarse necesariamente a través de medios electrónicos.

En Madrid, a 12 de marzo de 2025.—La Directora General de Transición Energética y Economía Circular, Cristina Aparicio Maeztu.

(02/4.202/25)

BOCM-20250414-34