

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

- 46** *RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2025, de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, por la que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto para la instalación de una línea mixta de 20 kV en la parcela con referencia catastral 28061A006000060000DY, en el término municipal de Galapagar, solicitada por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S. A. U.*

De acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 70/2010, de 7 de octubre, se somete a un período de información pública de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación referenciada, a instalar en la parcela con referencia catastral 28061A006000060000DY, en el término municipal de Galapagar, solicitada por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S. A. U., cuyas características son las siguientes:

Referencia: 2023P1084

- a) Solicitante: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S. A. U., con domicilio en C/ Chulapos, número 1, de Madrid.
- b) Ubicación de la instalación: en la parcela con referencia catastral 28061A006000060000DY.
- c) Objeto de la instalación: mejorar la infraestructura eléctrica de la zona.
- d) Características principales:

— Renovación de un tramo de la línea L353909 para lo cual se instalará una nueva línea subterránea, desde el centro de transformación existente “Cerrolen Collv” hasta el nuevo apoyo n.º 1 con paso aéreo-subterráneo, y una línea aérea, desde el nuevo apoyo n.º 1 hasta el nuevo apoyo n.º 8 y cuyas características y ubicación -en coordenadas UTM referidas al huso 30- son:

REFERENCIA LÍNEA		UTM ORIGEN X - Y		LONG. (m)
ACTUACIÓN		UTM FINAL X - Y		T.Serv. (kV)
Nº C.	TIPO	CONDUCTOR AÉREO/SUBTERRÁNEO		
2023P1084 ILE16758		416852	4496827	805
REFORMA		417566	4496797	20
1	AÉREA + SUBTERRÁNEA	LA-56/HEPRZ1 12/20 kV 240 mm2 Al.		

- Montaje de 5 apoyos de celosía metálica (n.º 1, 2, 6, 7 y 8) y 3 apoyos de chapa metálica (n.º 3, 4 y 5).
- Desmontaje de 788 metros de conductor LA-30, junto 18 apoyos de madera sin numerar.

- e) Presupuesto total: 40.206,88 euros.

La toma de vista del expediente del proyecto podrá realizarse durante el período de información pública, en formato digital, ante la División de Instalaciones Eléctricas y Transición Energética de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, sita en la calle Ramírez de Prado, número 5 bis, de Madrid, previa petición de cita en el correo instalaciones_electricas@madrid.org, indicando en el asunto “2023P1084 – Información pública”.

Quien lo desee podrá formular las alegaciones u observaciones que estime oportunas, dirigidas a la División de Instalaciones Eléctricas y Transición Energética de esta Dirección General y podrán presentarse en cualquier registro electrónico del sector público, oficinas de asistencia en materia de registros o en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que el interesado sea alguno de los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos o un representante de los mismos, en cuyo caso deberá presentarse necesariamente a través de medios electrónicos.

En Madrid, a 17 de noviembre de 2025.—La Directora General de Transición Energética y Economía Circular, Cristina Aparicio Maeztu.

(02/18.989/25)

