

## I. COMUNIDAD DE MADRID

## D) Anuncios

## Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

- 39** *RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2026, de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, por la que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución para la instalación de la planta fotovoltaica “FV San Martín de la Vega” y su infraestructura de evacuación situados en el término municipal de San Martín de la Vega, solicitada por Clere Ibérica 3, S. L.*

De acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 70/2010, de 7 de octubre, se somete a un período de información pública de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, la solicitud de autorización administrativa previa y la aprobación del proyecto de ejecución de la instalación referenciada, solicitada por Clere Ibérica 3, S. L., cuyas características son las siguientes:

Referencia: 2023P1323

- Solicitante: Clere Ibérica 3, S. L., con domicilio en Avenida Matapiñonera 11, Edificio 2, Oficina 114-115 de San Sebastián de los Reyes.
- Ubicación de la planta fotovoltaica: en el polígono 3, parcela 40, del término municipal de San Martín de la Vega.
- Objeto de la instalación: producción de energía eléctrica.
- Características principales:

La planta fotovoltaica “FV San Martín de la Vega” de 3,6 MW de potencia instalada, dispone de una superficie total ocupada de 9,1532 ha y está compuesta por las siguientes instalaciones:

— Planta Fotovoltáica:

El proyecto contempla la instalación de una parte productora formada por 8.000 paneles fotovoltaicos bifaciales de 570 Wp en la cara frontal en condiciones estándar, así como 16 inversores de 225 kW en régimen permanente a 40°C. Los inversores conectan con 2 centros de transformación de 1,25 MVA cada uno y con un centro de transformación de 1,5 MVA del que parte una línea de 15 kV soterrada en zanja hasta un centro de protección y medida. Este centro de protección y medida se conecta mediante una línea de 15 kV con el centro de seccionamiento de la compañía distribuidora UFD Distribución Electricidad, S. A.

- Producción:

| REF. INSTALACIÓN    | TECNOLOGÍA               | COORDENADAS X – Y (UTM ETRS89) |           |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| Nº PANELES          | P. TOTAL PANELES (kWp)   | MODALIDAD DE GENERACIÓN        |           |
| Nº INVERSORES       | P. TOTAL INVERSORES (kW) | TENSIÓN DE CONEXIÓN A RED (kV) |           |
| 2023P1323 - UGA1149 | FOTOVOLTAICA             | 451 125                        | 4 452 541 |
| 8.000               | 5.244                    | PRODUCCIÓN CONECTADA A RED     |           |
| 16                  | 3.600                    | 15                             |           |

- Cuatro centros:

| REFERENCIA CENTRO    | FUNCIÓN                | ACTUACIÓN     | kVA MÁXIMA                                                | SITUACIÓN X - Y UTM<br>(Huso 30 - ETRS89) |           |
|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
|                      | PROTECCIÓN             | R. TRANSF.    | TIPO                                                      |                                           |           |
| 2023P1323 - UCA18447 | TRANSFORMACIÓN         | NUEVO         | 1.250                                                     | 450 991                                   | 4 452 644 |
|                      | RUPTOFUSIBLES          | 15 kV / 800 V | PREFABRICADO DE SUPERFICIE INTERIOR, DE MANIOBRA INTERIOR |                                           |           |
| 2023P1323 - UCA18448 | TRANSFORMACIÓN         | NUEVO         | 1.250                                                     | 451 213                                   | 4 452 511 |
|                      | RUPTOFUSIBLES          | 15 kV / 800 V | PREFABRICADO DE SUPERFICIE INTERIOR, DE MANIOBRA INTERIOR |                                           |           |
| 2023P1323 - UCA18449 | TRANSFORMACIÓN         | NUEVO         | 1.500                                                     | 451 316                                   | 4 452 467 |
|                      | RUPTOFUSIBLES          | 15 kV / 800 V | PREFABRICADO DE SUPERFICIE INTERIOR, DE MANIOBRA INTERIOR |                                           |           |
| 2023P1323 - UCA18450 | PROTECCIÓN Y MEDIDA    | NUEVO         | NO APLICA                                                 | 451 396                                   | 4 452 414 |
|                      | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO | NO APLICA     | PREFABRICADO DE SUPERFICIE INTERIOR, DE MANIOBRA INTERIOR |                                           |           |

— 1 Línea 15 kV:

| REFERENCIA LÍNEA     |             | UTM ORIGEN X - Y                                 |           | LONG. (m)    |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ACTUACIÓN            |             | UTM FINAL X - Y                                  |           | T.SERV. (kV) |
| Nº C.                | TIPO        | CONDUCTOR AÉREO/SUBTERRÁNEO                      |           |              |
| 2023P1323 - ULA16936 |             | 450 991                                          | 4 452 644 | 565          |
| NUEVA                |             | 451 396                                          | 4 452 414 | 15           |
| 1                    | SUBTERRÁNEA | NO APLICA / RHZ1 12/20 kV 240 mm <sup>2</sup> Al |           |              |

e) Presupuesto total: 3.330.464,11 euros.

Los proyectos podrán ser consultados en la página web de la Comunidad de Madrid <https://www.comunidad.madrid/inversion/energia>, dentro de la ficha “Información pública de instalaciones energéticas de la Comunidad de Madrid”, disponible en:

<https://www.comunidad.madrid/inversion/energia/informacion-publica-instalaciones-energeticas-comunidad-madrid>

La toma de vista del expediente del proyecto podrá realizarse durante el período de información pública, en formato digital, ante la División de Instalaciones Eléctricas y Transición Energética de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, sita en la calle Ramírez de Prado, número 5 bis, de Madrid, previa petición de cita en el correo [instalaciones\\_electricas@madrid.org](mailto:instalaciones_electricas@madrid.org), indicando en el asunto “2023P1323 - Información pública”.

Quien lo desee podrá formular las alegaciones u observaciones que estime oportunas, dirigidas a la División de Instalaciones Eléctricas y Transición Energética de esta Dirección General y podrán presentarse en cualquier registro electrónico del sector público, oficinas de asistencia en materia de registros o en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que el interesado sea alguno de los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos o un representante de los mismos, en cuyo caso deberán presentarse necesariamente a través de medios electrónicos.

En Madrid, a 8 de enero de 2026.—La Directora General de Transición Energética y Economía Circular, Cristina Aparicio Maeztu.

(02/229/26)

